

# 电动机测试报告

2023年7月4日星期二 上午11:27

## 设备信息:

型号: MT03A Milliohm and Motor Tester

序列号: KO283/3265



测量温度: 25.7 °C (78.3 °F)

参考温度: 20.0 °C (68.0 °F)

## UV

测量电阻: 9.5 mΩ

在 20.0 °C 参考温度下计算所得的电阻: 9.3 mΩ

## VW

测量电阻: 9.5 mΩ

在 20.0 °C 参考温度下计算所得的电阻: 9.3 mΩ

## WU

测量电阻: 9.5 mΩ

在 20.0 °C 参考温度下计算所得的电阻: 9.3 mΩ

## 相电阻平衡

最大偏差: 0.0 mΩ

温度补偿最大偏差: 0.0 mΩ

最大偏差百分比: 0.2 %

